

Министерство образования и молодёжной политики Ставропольского края  
Государственное казенное оздоровительное образовательное учреждение для  
детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторный детский дом для детей-  
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 31" города - курорта  
Кисловодска

Утверждаю:  
Директор

"Санаторного детского дома № 31"

\_\_\_\_\_ Л.К. Сгибнева  
« 30» августа 2013 года  
Приказ от 30 августа 2013 года № 164-ОД

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о пожарно-технической комиссии**  
**в Государственном казенном оздоровительном образовательном учреждении**  
**для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторный детский дом**  
**для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 31" города -**  
**курорта Кисловодска**

**1. Общие положения**

1.1. В целях привлечения работников Государственного казенного оздоровительного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в длительном лечении "Санаторный детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 31" города - курорта Кисловодска к участию в проведении противопожарных профилактических мероприятий и борьбе за сохранение имущества от пожаров в организациях и учреждениях создаются пожарно-технические комиссии.

1.2. Пожарно-технические комиссии создаются приказом директора образовательного учреждения.

**2. Состав комиссии**

2.1. В состав комиссии входят:  
Председатель комиссии, члены комиссии не менее четырёх человек.

2.2. В своей практической работе пожарно-техническая комиссия должна поддерживать постоянную связь с местными органами Государственного пожарного надзора.

**3. Основные задачи и порядок работы**  
**пожарно-технической комиссии**

3.1. Основными задачами пожарно-технической комиссии являются:  
а) выявление пожароопасных нарушений и недочетов в технологических процессах, в работе агрегатов, установок, на складах, которые могут привести к

возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений и недочетов;

б) проведение пожарно-профилактической работы и установление строгого противопожарного режима в производственных цехах, складах, административных и учебных помещениях;

в) организация изобретательской работы по вопросам пожарной безопасности;

г) проведение массово-разъяснительной работы среди работников по вопросам соблюдения противопожарных требований.

3.2. Пожарно-техническая комиссия для осуществления задач должна:

а) не реже 2-4 раза в год (в зависимости от пожароопасности производства) производить детальный осмотр всех производственных зданий, складов, и других помещений образовательного учреждения с целью выявления пожароопасных недочетов в производственных процессах, агрегатах, складах, электрохозяйстве, отопительных системах, вентиляции, водоснабжении и других установок. Намечать пути и способы устранения выявленных недочетов и устанавливать сроки выполнения необходимых противопожарных мероприятий;

б) проводить с работниками беседы и лекции по пожарной безопасности;

в) ставить вопрос о противопожарном состоянии образовательного учреждения на совещаниях;

г) разрабатывать темы и вопросы пожарной безопасности и способствовать внедрению мероприятий, направленных на улучшение противопожарного состояния образовательного учреждения;

д) принимать активное участие в разработке совместно с администрацией инструкций, правил пожарной безопасности для помещений, складов и других объектов образовательного учреждения;

е) проводить пожарно-технические конференции с участием специалистов пожарной охраны, научно-технических работников;

ж) проводить смотры противопожарного состояния складов, жилых помещений и боеготовности пожарных расчетов, а также проверять выполнение мероприятий предложенных органами Госпожнадзора.

3.3. В зависимости от местных условий директор образовательного учреждения может поручить пожарно-технической комиссии проведение и других мероприятий, предложенных Госпожнадзором.

3.4. Все противопожарные мероприятия, намеченные пожарно-технической комиссией к выполнению, оформляются актом, утверждаются директором образовательного учреждения и подлежат выполнению в установленные сроки.

3.5. Пожарно-техническая комиссия не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные предписаниями Госпожнадзора.

3.6. В тех случаях, когда, по мнению комиссии, имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия представляет свои предложения директору образовательного учреждения, который согласовывает вопрос с органами Госпожнадзора.